

北排调度 - 错误 #4056

特许经营-水质-进出水水质总览：查询时出现查询结果错误（进水超标<10%天数）现象。

2022-07-27 10:19 - 赵振涛

状态:	已关闭	开始日期:	2022-07-27
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	赵振涛	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
特许经营-水质-进出水水质总览：查询时出现查询结果错误（进水超标<10%天数）现象。			
重现步骤：			
1.所属时间选择2022-6-1---2022-6-30，点击查询后显示清河第二检测指标（进水超标<10%天数为14）、酒仙桥检测指标（进水超标<10%天数为2）；			
2.改变时间范围，所属时间选择2022-5-31---2022-6-30，点击查询后显示清河第二检测指标（进水超标<10%天数为0）、酒仙桥检测指标（进水超标<10%天数为0）。			

历史记录

#1 - 2022-08-23 11:17 - 尚强

- 状态从新建变更为已解决

#2 - 2022-08-23 14:10 - 尚强

- 指派给从尚强变更为赵振涛

#3 - 2022-08-23 18:00 - 赵振涛

- 状态从已解决变更为已关闭

已修复。

文件

水质-进出水水质总览0.png	67.3 KB	2022-07-27	赵振涛
水质-进出水水质总览1.png	35.2 KB	2022-07-27	赵振涛